

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr NH-10/2025/04

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Rury stalowe ze szwem spiralnie spawane.**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego₁): **P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 .**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czechy
Tel: +420 595 683 644 Fax: +420 596 237 980

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 10217-1:2019-05 [IDT EN 10217-1:2019]**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji₂): **Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. prof. F. Stauba w Katowicach, Nr akredytacji: AC 005, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005 - UWB - 095**
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu₂): -
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:			Deklarowane właściwości użytkowe:						Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gatunek			P195TR1	P235TR1	P265TR1	P195TR2	P235TR2	P265TR2	PN-EN 10217-1
Minimalna granica plastyczności R _{eH} lub R _{p0,2} (MPa) dla grubości ścianki (mm):	T≤16		195	235	265	195	235	265	
	16<T≤40		185	225	255	185	225	255	
Wytrzymałość na rozciąganie R _m (MPa):			320 - 440	360 - 500	410 - 570	320 - 440	360 - 500	410 - 570	
Minimalne wydłużenie A min (%):	l		27	25	21	27	25	21	
	t		25	23	19	25	23	19	
Minimalna energia łamania korpusu rury KV (J)	l	0°C	-	-	-	40	40	40	
		-10°C ^{d)}	-	-	-	28	28	28	
	t	0°C	-	-	-	27	27	27	

d) Opcja 5 standardu EN 10217-1



9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Michal Kolář - Kierownik działu kontroli jakości
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Ostrava, dnia 22.10.2025.....
(miejsce i data wydania) (podpis)

Niniejsza karta stanowi informację towarzyszącą oznakowaniu [B] zgodnie z artykułem 11 Rozporządzenia w sprawie deklarowania właściwości użytkowych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym – Dz.U.2016 poz. 1966



13

NOVÁ HUŤ s.r.o.
Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czechy

Rury stalowe ze szwem spiralnie spawane *P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2*

Polska Norma wyrobu: **PN-EN 10217-1:2019-05 [IDT EN 10217-1:2019]**

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr NH-10/2025/04

Zamierzone zastosowanie: na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa

Granica plastyczności :	EN 10217-1 / KDWU NH-10/2025/04 art. 8
Wytrzymałość na zerwanie :	EN 10217-1 / KDWU NH-10/2025/04 art. 8
Przedłużenie :	EN 10217-1 / KDWU NH-10/2025/04 art. 8
Udarność :	EN 10217-1 / KDWU NH-10/2025/04 art. 8
Tolerancje wymiarowe:	EN 10217-1 / Tabela 7 ÷ 11
Substancje niebezpieczne:	NPD
Trwałość:	NPD
Szczelność: (metoda hydrostatyczna-płyn lub elektromagnetyczna)	EN 10217-1, art. 8.4.3.1, 11.8
Spawalność (skład chemiczny)	EN 10217-1 / Tabela 2 ÷ 3, CE
Reakcja na ogień:	Klasa A1
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im.prof. F.Stauba w Katowicach sp. z o.o. AC 005, Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 005 - UWB - 095	
Adres strony internetowej: https://www.novahut.cz/products/certificate-tube-plant/index9ed2.html?lang=en	